



Ochrona ludności
i obrona cywilna

Ełk, dnia 10.06.2026 r.

znak sprawy: **KZP.271.2.32.2026**

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: „Zakup wraz z dostawą zbiornika na paliwo z dystrybutorem”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO POSTĘPOWANIA

Pytanie 1: Ile pojazdów/maszyn/urządzeń będzie obsługiwał system.

Odpowiedź: System będzie obsługiwał 25 sprzętów (w tym pojazdy osobowe i sprzęty typu ciągniki rolnicze , koparko-ładowaki , cały wykaz będzie dostarczony jako załącznik do umowy z wykazem sprzętów i ilością zapotrzebowania kart flotowych)

Pytanie 2: Jakie system ma mieć właściwości.

Odpowiedź: Tankowanie po wydaniu karty flotowej imiennej dla wskazanych pracowników, miesięczne zestawienie z ilości zatankowanego paliwa na każdą kartę flotową.

Pytanie 3: Czy można złożyć ofertę na zbiornik dwupłaszczowy 5000 l .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na zbiornik dwupłaszczowy 5000 l .

Pytanie 4 : Proszę o informację w jaki sposób Zamawiający zamierza uwzględnić przepisy p.poż. zawarte w Rozporządzeniu o ochronie pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych, gdzie wyraźnie zawarty jest punkt o maksymalnej pojemności 5m³, jaką może mieć zbiornik do ON na potrzeby własne? W zapytaniu ujęta jest żądana pojemność zbiornika 8-9m³.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zbiornika o pojemności maksymalnej 5 m³.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup wraz z dostawą zbiornika na paliwo z dystrybutorem”, Gmina Ełk jako Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmiany w Załączniku nr 3 do postępowania – Opis przedmiotu zamówienia.

W pkt V. „Wymagania eksploatacyjne”, ppkt „pojemność zbiornika 8000–9000 litrów” otrzymuje nowe brzmienie: **„maksymalna pojemność zbiornika – 5000 litrów”**.

Z up. WÓJTA
NACZELNIK
WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
/-/ mgr Marcin Supiński