ZAKŁAD USŁUG GMINNYCH
GMINA EŁK Sp. z o.o.
ul Kościuszki 28A
19-300 Ełk

PROTOKÓŁ Z ODBIORU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO / KANALIZACYJNEGO*

Data spisania protokołu: **10.02.2025r.**

Właścicielem-użytkownikiem ~~przyłącza~~ / przyłączy* jest: **Gmina Ełk**

Przedmiotem odbioru jest: przyłącze wodociągowe / przyłącze kanalizacyjne* wykonane do posesji:

1. w miejscowości **Krokocie gm. Ełk**
2. nr geod działki: **8/1**

o parametrach:

1. przewód podłączenia do sieci wodociągowej:
   - średnica/materiał - **40 PE**
   - długość przyłącza – **29,5 m**
2. przewód podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
   - średnica / materiał - **160 PCV**
   - długość przyłącza – **37 m**
3. miejsce montażu wodomierza – **studzienka wodomierzowa**

W trakcie odbioru stwierdzono następujące usterki:

✓ .....

Powyższe ~~przyłącze~~ / przyłącza* uznaje się za wykonane zgodnie/ ~~niezgodnie~~* ze sztuką budowlaną i nadające się/~~nienadające~~* się do użytkowania.

Inwestor /Właściciel

.....

Zakład Usług Gminnych Ełk

ZUG GMINA EŁK Sp. z o.o.
Mariusz Cylwik
Kierownik ds. wod.-kan.

.....

*niepotrzebne skreślić